

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ58.В.02111

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0013865

Общество с ограниченной ответственностью "КАЙСАР" (ООО "КАЙСАР"). Адрес: 426010, РОССИЯ, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирзаводская, д.16, офис 205. ОГРН: 1151832007623. Телефон: 83412907170, 83412907270. Факс: 83412711149. E-mail: kaisar18@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "КАЙСАР" (ООО "КАЙСАР"). Адрес: 426010, РОССИЯ, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирзаводская, д.16, офис 205. ОГРН: 1151832007623. Телефон: 83412907170, 83412907270. Факс: 83412711149. E-mail: kaisar18@yandex.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" (ООО "Альфа "Пожарная Безопасность"). Адрес: 301760, РОССИЯ, Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная, д.1, стр.А. Адрес места осуществления деятельности: 301760, РОССИЯ, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Горноспасательная, д.1, Литер А. ОГРН: 1107154015166. Телефон: +74874655953, +74952801686. Факс: +74874655953. E-mail: info@alfarb.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Огнебиозащитный состав "КАЙСАР Ультра" ("Антекс-ЛАЙТ")
 для защиты всех типов древесины, выпускаемый по
 ТУ 2499-003-43656969-2016.
 Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):
249990

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ). См. Приложение – бланк № 0012112.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 400-С/ТР-16 от 30.06.2016 г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № СДСГК RU.OC05.K04602 от 16.11.2015 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 05.07.2016

по 04.07.2021

Руководитель (заместитель руководителя)
 органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

А.А. Гомзов

подпись, фамилия

Е.И. Ухарова

подпись, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ58.В.02111

(обязательная сертификация)

№ 0012112

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№№ п/п	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Предел огнестойкости строительной конструкции
1	Огнебиозащитный состав "КАЙСАР Ультра" ("Антекс-ЛАЙТ") для защиты всех типов древесины, выпускаемый по ТУ 2499-003-43656969-2016.	ГОСТ Р 53292-2009 "Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний".	Обеспечивает группы огнезащитной эффективности: II (вторую) при среднем расходе 280 г/м кв., без учета технологических потерь; Выдержал испытание на устойчивость к старению.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

А.А. Гомзов

подпись, фамилия

Е.И. Ухарова

подпись, фамилия